

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера
по технологии – начальник
технического отдела
АО «Алмалыкский ГМК»

А. М. Сайназаров

2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
председателя правления
главный инженер

АО «Алмалыкский ГМК»

А. А. Абдукадыров

2020 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ (ПНР) И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ (РНИ) ШАТРА И ГАЗОХОДА НАПЫЛЬНИКА ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ (ТУУ) АНОДНОЙ ПЕЧИ №1 МПЗ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК».

1.	Наименование объекта	Шатёр и газоход напыльника теплоутилизационной установки анодной печи №1 МПЗ АО «Алмалыкский ГМК».
2.	Заказчик	АО «Алмалыкский ГМК».
3.	Вид услуг	Капитальный ремонт.
4.	Наименование оказываемых услуг	Пуско-наладочные работы (ПНР) и режимно-наладочные испытания (РНИ) шатра и газохода напыльника теплоутилизационной установки анодной печи №1 МЦ МПЗ АО «Алмалыкский ГМК» по окончании капитального ремонта.
5.	Цель использования оказываемых услуг	Обеспечение работоспособности шатра и газохода напыльника теплоутилизационной установки анодной печи №1 МЦ МПЗ АО «Алмалыкский ГМК» согласно регламентных параметров её работы.
6.	Этапы и сроки оказания услуг	I-II квартал 2021 г.
6.1.	Состав оказываемых услуг	1. Пуско-наладочные работы: - наладка основного, вспомогательного и резервного оборудования, электротехнических устройств, технических средств контроля и управления с подключенными внешними технологическими и управляющими связями; - 72-часовое комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования на номинальной нагрузке. 2. Режимно-наладочные испытания: - проведение режимно-наладочных испытаний; - определение оптимальных эксплуатационных показателей работы ТУУ анодной печи №1; - оформление режимных карт.
7.	Место оказания услуг	Г. Алмалык, АО «Алмалыкский ГМК», МПЗ, МЦ, ТУУ анодной печи №1.
8.	Условия оказания услуг	Заказчик обеспечивает своими силами и средствами техническую готовность оборудования видами энергии и необходимым обслуживающим персоналом, а также - все


		необходимые переключения и операции с оборудованием по указанию Исполнителя.
9.	Порядок сдачи и приёмки услуг	Приёмка выполненных работ осуществляется приёмочной комиссией по акту выполненных работ.
10.	Требования к оказываемым услугам	Выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам и правилам Республики Узбекистан. При выполнении работ подчиняться правилам внутреннего распорядка объекта, действующим в местах производства работ, а также соблюдать правила технической и противопожарной безопасности.

Директор МПЗ

_____ 

Б. Ваккасов

Главный инженер МПЗ

_____ 

И. Умаралиев

Главный энергетик

_____ 

Д. Шербеков

Главный металлург

_____ 

А. Бекбутаев