

“Tasdiqlayman”
“Olmaliq KMK” AJ
Bosh muhandisi
_____ **S.V.Larionov**
“ _____ ” _____ **2024y.**

**Angren kon boshqarmasi “Kochbuloq” koni ishlab chiqarish
maydonchasida kuchlanishi 0,4 kV bo`lgan dizel generator o`rnatish
uchun topshiriq**

Olmaliq 2024 y.



«Olmaliq KMK» AJ – 881434

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1	Buyurtmachi.	“Olmaliq KMK” AJ Angren kon boshqarmasi.
2	Loyiha ishlab chiqish uchun asos	“Olmaliq KMK” AJning 164/2024sonli Texnik kengash bayonnomasi.
3	Qurilish turi.	Yangi qurilish.
4	Moliyalashtirish manbai.	“Olmaliq KMK” AJning o‘z mablag‘lari hisobidan.
5	Qurilishning taxminiy qiymati mln. so‘m.	Loyiha asosida aniqlanadi.
6	Bosh loyihachi tashkilotning nomi.	“OKMK” AJ LIB.
7	Pudratchi tashkilotlar	“OKMK” AJ OMQT
8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari jumladan quvvati, unumdorligi. Ishlab chiqarish dasturi jumladan turar joy yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni, bo‘limlar va kvartiralar soni, quvvati va imkoniyatlari).	Mavjud XC665QN rusumli dizel-generator Quvvati 600 kVt Kuchlanishi 0,4 kV Chastota 50 Gs.
9	Turar-joy binolariga qurilgan davlat xizmati korxonalarining maqsadi va turlari, ularning quvvati, sig‘imi, imkoniyati, bino tarkibi va maydoni, qurilish hajmi.	Loyihada hal qilinadi.
10	Mahsulotning sifati. Raqobatbardoshligi va ekologik parametrlariga qo‘yiladigan talablar. Korxonaning texnologiya va tartibotiga qo‘yiladigan talablar.	Loyihada hal qilinadi. Korxonada uzluksiz ish tartibotida ishlaydi.
11	Qurilish va me‘moriy hajmli-rejalashtirish, konstruktiv yechimlar, taqiqlash shartlari va binolarni bezash uchun talablar.	Loyihada hal qilinadi.
12	Obodonlashtirish va kichik me‘moriy shakllarga qo‘yiladigan talablar.	Loyihada hal qilinadi.
13	Yuk ko‘taruvchi va to‘siqli konstruksiyalarning konstruktiv yechimlari va materiallariga qo‘yiladigan asosiy talablar.	Loyihada hal qilinadi.
14	Muhandis-texnologik jihozlarga qo‘yiladigan asosiy talablar, texnologik jihozlar ro‘yxati va yetkazib beruvchi kompaniya nomi.	Loyihada hal qilinadi
14a	Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dispetcherlik uchun asosiy talablar.	Zaxirani avtomatik qo‘shish qurilmasini o‘rnatish.
15	Mehnat xavfsizligi va gigiena qoidalariga qo‘yiladigan talablar	Loyihada hal qilinadi.
16	Buyurtmachi tomonidan loyihalash uchun berilgan ma‘lumotlarining tarkibi.	Qurilish joyining toposyomkasi, tarmoqlarga ulanishning texnik shartlari, dizel-generatorining texnik hujjatlari.
17	Atrof-muhitni muhofaza qilishga qo‘yilgan talablar.	Amaldagi me‘yoriy hujjatlarga ko‘ra
18	Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo‘yiladigan talablar.	Amaldagi ShNK asosida.
19	Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi.	Angren kon boshqarmasi “Kochbuloq” koni sanoat matdonchasi.



20	Qabul qilinayotgan loyiha qarorlarining energiya samaradorligini ta'minlashga doir talablar.	Loyihada hal qilinadi.
21	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	Loyihada hal qilinadi.
21a	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	O'zbekiston Respublikasining "Sanoat xavfsizligi to'g'risidagi" qonuniga muvofiq.
22	Axolining nogiron va kamharakat guruhlarining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar.	Talab qilinmaydi.
23	Yong'in xavfsizligi bo'limini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan.
24	Loyihalash va qurilish jarayonida ilmiy-tadqiqot va rivojlantirish ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar.	Talab qilinmaydi.
25	Diqqatni jalb qiluvchi materiallarini amalga oshirishga qo'yiladigan talablar.	Talab qilinmaydi.
26	Korxonada faoliyati.	Uzluksiz.
27	Ishlab chiqarish kooperatsiyasi korxonada infratuzilmasi.	Talab qilinmaydi.
28	Tashqi transport aloqalari va ta'minot tizimi.	Kombinatning mavjud tizimlari bo'yicha.
29	Rejalashtirilgan qurilish vaqti (yillar).	2025 yil.
30	Ishlab chiqarish uchun muhandislik tadqiqotlar talablari.	Loyihada hal qilinadi.
31	Maxsus qurilish shartlari.	Mavjud ishlab chiqarish obyektlari sharoitlarida.
32	Loyihalashdagi va qurilishdagi maxsus shartlar.	Korxonada uzluksiz ish tartibotida ishlashi nazarda tutilishi kerak
33	Qurilish obyektining murakkablik toifasi.	Loyihada hal qilinadi.
34	Qo'shimcha talab.	Talab qilinmaydi.
35	Qurilish loyihasini ishlab chiqishni tashkil qilish.	ShNK 1.03.01-16 talablar asosida.

“OKMK” AJ Kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i

Kamilov M.

“OKMK” AJ Bosh energetigi

Dosmetov D.S.

“OKMK” AJ LIB boshligi

Uraimov A.X.

“OKMK” AJ AKB Rahbari

Rustamov O.I.

