



АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. первого заместителя председателя
правления - Главного инженера

С.В. Ларионов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРА, РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ С
ГЕНЕРАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»
НА УСЛОВИЯХ «ЕРС»

Алмалық 2024 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящим техническим заданием определяются требования к потенциальным исполнителям, желающим принять участие в тендере на разработку проектной документации, поставку и монтаж оборудования, строительство и пусконаладочные системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, **система отопления** и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса на территории медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК» на условиях «ЕРС».

Заказчиком является АО «Алмалыкский ГМК».

Реквизиты заказчика:

Узбекистан, 110100 г. Алмалык

ул. Амира Тимура, 53

Алмалыкское отделение АКИБ «Ипотека Банк»

р/с 20210000200130833001

МФО 00459, ИНН 202328794,

ОКЭД 24440 в г. Алмалык.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка:

Инвестиционный проект реализуется согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по расширению производства драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» от 26 мая 2020 года за №ПП-4731.

Осуществление параллельного проектирования, строительства и финансирования (авансирования) при реализации данного проекта определены постановлениями Президента Республики Узбекистан от 01.03.2017 г. № ПП-2807 и от 26.05.2020 г. № ПП-4731.

Техническое задание состоит из четырех разделов:

- Требования для разработки проектной и рабочей документации;
- Требования для поставки оборудования и шефмонтаж;
- Требования в части строительства, монтажа и пуско-наладки;
- Исходные данные для разработки предложений.

Базовые условия:

1. Предусматривается выбор единственного исполнителя или Консорциума (далее – Участник и/или Исполнитель, по тексту), состоящий из двух или более компаний-партнеров с заключением контракта на разработку проектной документации, поставку оборудования, строительства и монтажа системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса на территории медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК» на условиях «ЕРС», что связано с необходимостью обеспечения сопряженности технических и проектных решений.

2. Исполнитель несет ответственность за предоставленные проектные решения (технические решения), достаточность количества/качества спроектированного оборудования/материалов, их поставку, строительства и монтажа системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса.

В случае выявления необходимости выполнения дополнительных проектных работ или поставки дополнительного оборудования материалов или строительно-монтажных работ по вине Исполнителя, то Исполнитель обязуется за свой счет выполнить дополнительные проектные работы, поставить дополнительное оборудование/материалы и выполнить дополнительные строительно-монтажные работы в пределах своих границ ответственности.

Если выявленные дополнительные проектные работы и/или поставка дополнительного оборудования материалов на стадии выполнения строительно-



монтажных работ по вине Исполнителя приведет к необходимости выполнения дополнительных проектных работ или поставки дополнительного оборудования материалов или строительно-монтажных работ со стороны Заказчика (вне границ ответственности Исполнителя), то в этом случае Исполнитель должен оплатить ликвидные убытки Заказчика в размере 50% от стоимости данных проектных работ, оборудования, материалов и строительно-монтажных работ.

Исполнитель несет ответственность за качество выполнения проектной документации, строительно-монтажных работ, выход объекта на проектную мощность и надлежащее качество продукции.

С учетом этого, Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение монтажа оборудования, повлекших за собой несоответствие качества выпускаемой продукции, недостижение проектных показателей либо последующие дефекты в функционировании системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса.

3. Если Участник представляет собой Консорциум, состоящий из двух или более компаний-партнеров, то он должен отвечать следующим требованиям:

а) один из партнеров Консорциума должен быть назначен Ведущим партнером, который должен иметь все полномочия от имени партнеров, необходимые для участия в торгах, заключения и исполнения Контракта, в том числе, полномочие взаимодействовать с Заказчиком в процессе проведения торгов, заключать Контракт, осуществлять права, исполнять обязанности и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров вместе взятых.

(б) все партнеры несут перед Заказчиком солидарную ответственность за исполнение условий торгов, а также Контракта в соответствии с условиями Контракта, при этом организацию исполнения условий торгов и Контракта в целом осуществляет Ведущий партнер;

(в) все операции по исполнению условий торгов и Контракта, включая платежи, совершаются Заказчиком исключительно с Ведущим партнером, все права партнеров в рамках торгов и по Контракту осуществляет исключительно Ведущий партнер;

(г) копия соглашения между партнерами Консорциума должна быть представлена в составе предложения, проведенного на основе тендера, в таком соглашении должно быть четко указано:

- что Ведущий партнер Консорциума уполномочен на совершение юридических и фактических действий от имени участников Консорциума, включая, помимо прочего, участие в тендере, заключение Контракта, подписание изменений и дополнений к Контракту, получение указаний и корреспонденции от Заказчика, получение денежных средств и принятие иного исполнения от Заказчика, представление интересов от имени и по поручению любого участника Консорциума в рамках тендера и исполнения обязательств по Контракту;

- что все участники Консорциума несут солидарную ответственность за исполнение Контракта перед Заказчиком, при этом организацию исполнения Контракта в целом осуществляет Ведущий партнер. Все операции по исполнению условий тендера и Контракта, включая платежи, совершаются Компанией исключительно с Ведущим партнером. Права по Контракту от имени участников Консорциума осуществляют исключительно Ведущий партнер;

- что в случае прекращения Соглашения о консорциуме и/или изменения состава Консорциума, все партнеры (включая вышедших) продолжают нести перед Заказчиком солидарную ответственность по неисполненным и исполненным ненадлежащим образом общим обязательствам Консорциума по Контракту;

- обязательства Партнёров по обеспечению безопасного ведения работ и охране окружающей среды;
- все ограничения, которые регулируют действия Консорциума;
- урегулированность всех вопросов, касающихся взаиморасчетов между партнерами при исполнении Контракта;



– сроки, объемы и виды работ исполняемого каждым членом Консорциума, являющихся предметом торгов.

Не допускается включение в состав Консорциума партнеров, не принимающих непосредственное участие в выполнении Работ, относящегося к данному предмету торгов.

Если Заказчик считает, что любое из положений представленного соглашения о Консорциуме прямо или косвенно нарушает требования настоящего пункта технического задания, а также по другим обоснованным причинам, Заказчик вправе направить соответствующему Участнику запрос о внесении необходимых изменений в соглашение о Консорциуме. Участник в течение 10 (десять) рабочих дней направляет Заказчику надлежащим образом оформленное дополнительное соглашение к соглашению о Консорциуме или обновленное соглашение о Консорциуме с учетом требуемых изменений или мотивированный отказ от внесения изменений. В случае направления такого отказа Участника либо не направления ответа в вышеуказанный срок или (если применимо) в течение другого срока, согласованного Заказчиком, Заказчик, по своему усмотрению, может считать такое соглашение не отвечающим требованиям тендера. В этом случае только Ведущий партнер будет рассматриваться в качестве Участника, представившего наилучшее предложение от своего имени, все остальные партнеры будут рассматриваться как его субподрядчики, а Заказчик не несет ответственности за любые негативные последствия, в том числе за оценку и/или отклонение предложения такого Участника.

4. Если договор будет подписываться с зарубежной компанией, то тогда после подписания договора и до выплаты авансового платежа, Исполнитель должен представить Заказчику справку об открытии постоянного учреждения на территории Республики Узбекистан.

5. Настоящим техническим заданием определяются единые технические требования к основному и вспомогательному оборудованию системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса. Оценка предложений будет производиться на предмет соответствия требованиям данного технического задания и критериям тендера, которые определяются в закупочной документации.

6. С учетом того, что проект реализуется на условиях «ЕРС», нижеуказанные типы и объемы работ по строительству системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса на условиях «ЕРС» являются предварительными. Окончательные типы и объемы работ, выполняемые Исполнителем, будут определены при разработке рабочего проекта и выполнении строительно-монтажных работ.

На основании этого, риски и любые дополнительные затраты любых изменений объемов работ в сторону увеличения, которые могут быть выявлены на стадии проектирования, изготовления оборудования, строительно-монтажных работ, должны быть учтены Исполнителем и включены в стоимость договора.

В случае выявления необходимости выполнения новых или дополнительных работ, поставки другого или дополнительного оборудования (вне зависимости от того, по чьей вине возникла эта необходимость), требуемых для бесперебойной эксплуатации системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса и выхода её на проектные показатели, Исполнитель обязуется выполнить их за свой счет в рамках стоимости договора.

Термины и определения:

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

СВН – система видеонаблюдения;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;



ПГС – промышленная громкоговорящая связь;

АСУ – автоматизированная система управления;

АСУТП - автоматизированная система управления технологических процессов;

OTP – основные технологические решения;

ШНК – шахарсозлик нормалари ва қоидалари (нормы и правила градостроительства);

Товар – оборудование, комплектующие изделия, запасные части, сырьевые материалы, строительные материалы и конструкции, отдельно и вместе взятые;

ТУ – технические условия;

БИ – базовый инжиниринг;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

АСОДК- автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля;

ПВП – печь взвешенной плавки;

ПВК – печь взвешенного конвертирования;

ПЖВ – печь жидкой ванны;

КФП – кислородно-факельная печь;

РОУ – редукционно-охлаждающая установка;

ГПМ – грузо-подъёмные механизмы.

ГВС -горячая водоснабжения

СНиП – строительные нормы и правила;

СПДС – система проектной документации для строительства;

ОВиК – система отопления, вентиляция и кондиционирование;

КМК – қурилиш меъёрлари ва қоидалари (строительные нормы и правила)

РД - рабочая документация;

СМР – строительно-монтажные работы;

ПНР – пуско-наладочные работы;

**РАЗДЕЛ I****ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ И
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование выполняемых работ и оказываемых услуг.	Разработка проектной и рабочей документации для строительство системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата вновь строящейся металлургического комплекса завода (МПЗ) АО «Алмалыкский ГМК» на условиях «ЕРС».
2.	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.	Выполнение строительства объекта с целью водоподготовки металлургического, сернокислотного и электроррафинировочного производства, возврата конденсата, система отопления, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии вновь строящейся металлургического комплекса.
3.	Перечень работ, услуг и их объемы (количество)	<p>Разработать проектную (рабочую) документацию в составе согласно пункту 1 настоящего раздела, в том числе:</p> <p>1. Проект, включающий в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические решения (ОТР); – проведение детального обследования объекта, включая все виды изысканий и основные технологические расчеты по проекту (разграничение объемов изысканий согласовывается на стадии контрактации), с привлечением при необходимости специализированных организаций имеющих соответствующую аккредитацию в Республике Узбекистан; – выбор и конфигурация основного и вспомогательного технологического оборудования; – разработка базовой технологической документации (планы, технологические планировки, основные переделы, логистика и т.д.); – другая пред проектная документация, согласно норм и правил Республики Узбекистан. – проектная документация в составе согласно ШНК 1.03.01-16 в объеме, необходимом для прохождения Государственной экспертизы и получения положительного Заключения воздействия на окружающую среду (ЗВОС); – разработка BIM (3D-) модели проектируемого объекта; – разработка рабочей документации (рабочий проект) состоящую из комплекта рабочих чертежей на отдельные здания и сооружения и все виды работ (в рабочей документации должны быть приведены расчеты затрат труда и расходы основных строительных материалов, составлены спецификации, а на оборудование и изделия – конструкторские чертежи, строительные рабочие чертежи на здания и сооружения и т.д.) основываясь на разделе IV «Исходные данные» приложенного к данному техническому заданию и на основе ТУ, выданных Заказчиком. <p>2. Технологический регламент, включающий в себя общую</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>характеристику производства, требования безопасности, описание технологического процесса и схемы, контроль производства и управление технологическим процессом, карты опробования и контроля процесса, характеристики установленного оборудования, применяемые реагенты и материалы, возможные неполадки в работе и способы их устранения и т.д.</p> <p>3. Другая необходимая проектная документация согласно требованиям законодательства Республики, Узбекистан с последующим согласованием с Заказчиком и другими уполномоченными органами Республики Узбекистан.</p> <p>4. Исполнитель должен производить авторский надзор на объекте до момента подписания итогового акта между Заказчиком и Исполнителем по приемке объекта в соответствии с ШНК 1.03.07 «Положение об авторском и техническом надзоре за строительством»..</p> <p>5. Адаптация проектной документации к нормам и правилам Республики Узбекистан производится Исполнителем.</p> <p>6. Разработка и выдача технологической инструкции (в том числе временной технологической инструкции на период пусконаладочных работ) на ведение процесса, а также рабочих инструкций и инструкций по охране труда по вовлечённым профессиям будет разрабатываться Исполнителем.</p> <p>7. Исполнитель разрабатывает проектную/рабочую документацию и сопровождает Заказчика для получения положительного заключения промышленной безопасности и ЗВОС, а Заказчик осуществляет процесс (подача заявки, подача проектной документации) для получения положительного заключения. Исполнитель сопровождает экспертизу промышленной безопасности проекта в уполномоченных органах Республики Узбекистан.</p> <p>8. Исполнитель должен представить перечень быстро изнашивающих узлов оборудования с указанием материала изготовления.</p> <p>9. Исполнитель должен предоставить перечень и количество потребления энергоресурсов для проекта (электроэнергия, вода, пар и т.п.)</p>
4.	Место выполнения работ и оказания услуг	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык. АО «Алмалыкский ГМК»
5.	Условия выполнения работ и оказания услуг	<p>Обязательное согласование всех проектных решений с Заказчиком.</p> <p>Все проектные решения подлежат письменному согласованию, оформленному двухсторонним протоколом (Заказчик, Исполнитель) в обязательном порядке.</p> <p>Проект реализуется на территории существующего медеплавильного завода.</p> <p>Предварительный план расположения прилагается в приложении 1.</p>
6.	Требования к	Исполнитель/консорциум должен иметь:



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	Исполнителю	<p>1. В части организационной структуры или в составе консорциума/ среди подрядчиков: наличие проектной организации, конструкторского бюро, производственно-технического отдела, сметного отдела и т.д.;</p> <p>2. В части квалификации специалистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличие главного инженера проекта, несущего ответственность за проект в целом; - наличие дипломированных специалистов проектировщиков со стажем работы не менее 5 лет (инженеры со знанием теплотехники, котлового, насосного, гидротранспортного оборудования и автоматизации производств, технологии, энергетики, механики, строители и т.д.). <p>3. Иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии на проектирование и строительство объекта.</p> <p>4. Опыт работы за последние 5 лет по выполнению аналогичных проектных работ и достаточный опыт работы по поставке и строительству аналогичных систем водоподготовке, распределения и рекуперации теплоэнергии пара с генерацией электроэнергии, системы отопления и возврата конденсата металлургического, сернокислотного и электроррафинировочного производств., не менее 3 успешно введенных и эксплуатируемых проектов, с предоставлением отзывов от эксплуатирующих предприятий.</p> <p>5. Иметь корреспондентские отношения с первоклассным банком (для иностранных претендентов).</p>
7.	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	<p>Общий срок выполнения проектных работ не должен превышать 180 календарных дней со дня оплаты авансового платежа.</p> <p>Каждая готовая рабочая документация должна незамедлительно передаваться в производство работ, не дожидаясь общего комплекта чертежей</p>
8.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	<p>При разработке проектной документации, Исполнитель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> – строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан в части разработки проектной документации (ГОСТ, ШНК, СНиП Противопожарные правила и т.д.); – учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан; – выполнять электротехническую часть проекта с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей и других нормативно-технических документов Республики Узбекистан; – учитывать требования Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей;



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<ul style="list-style-type: none"> – учесть, что объекты строятся на территории завода вблизи действующих линий электропередач и иных коммуникаций; – технические решения должны обеспечить гарантированное получение положительного Заключения воздействия на окружающую среду (ЗВОС), Заключения Государственной экспертизы промышленной безопасности и экологической экспертизы Республики Узбекистан, а также других вышестоящих уполномоченных органов
9.	Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг	<p>Проектная/рабочая документация выдается в сроки, указанными в утвержденном Сторонами графике.</p> <p>Разработанная часть проектной/рабочей документации направляется Заказчику посредством официального письма с приложением выполненных работ согласно вышеуказанных требований и акта выполненных работ за отчетный период.</p> <p>Выполненная часть работ считается полученной заказчиком посредством подписания актов выполненных работ.</p> <p>Подписание актов Заказчиком не будет свидетельствовать факт приемки работ в целом по объекту.</p> <p>Работы считаются принятыми только после получения положительного заключения экспертизы в уполномоченном органе Республики Узбекистан по экспертизе проектной/рабочей документации, на весь объем разработанной Исполнителем проектной документации.</p>
10.	Особые условия проектирования.	При проектировании необходимо описать решения по интеграции объекта, в точках ввода (TIP) и отвода (TOP), инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжение, пожаротушение, паропроводы, конденсата проводы, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь, система ОВиК) АО «Алмалыкский ГМК».
11.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг	<p>Вся проектная/рабочая документация должна быть представлена Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в цветном бумажном виде на русском и английском языках в соответствующих форматах - 4 экз. – в электронном виде (USB накопитель) на русском и английском языках в исходных форматах в (в форматах PDF, DWG для схем и чертежей, MS WORD и Excel для текстовой и табличной части), для 3D моделей, в docx и xlsx – 4 экз. – каталоги, брошюры, руководства по эксплуатации и технические спецификации предоставляются на русском языке в электронном формате PDF и MS WORD и бумажном виде в 2 экз.
12.	Требования по техническому обучению Исполнителем персонала заказчика по результатам выполненных работ и оказанных услуг	В данном разделе обучение персонала не предусматривается.
13.	Требования по объему гарантий качества работ и услуг	Не менее 10 % от контрактной стоимости, которая удерживается с каждой оплаты (кроме аванса), оплачиваются против банковской гарантии исполнения гарантийных



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>обязательств (Warranty Bond) либо после истечения гарантийного срока.</p> <p>Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приемки объекта (User Acceptance Certificate) или 36 месяцев с даты последней поставки, в зависимости от того, что наступит ранее.</p> <p>Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) должна быть действительна до момента подписания Итогового акта (Performance Certificate), который оформляется после завершения гарантийного периода при условии отсутствия не устранимых замечаний со стороны Исполнителя.</p> <p>Если по истечении гарантийного периода имеются замечания, не устранимые Исполнителем, то Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) уменьшается на сумму до 3% от стоимости контракта и действует до момента устранения замечаний и подписания Заказчиком Итогового акта (Performance Certificate).</p> <p>Все работы по договору считаются полностью принятыми только после подписания Итогового акта (Performance Certificate).</p>
14.	Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг	<p>Исполнитель обеспечивает сопровождение разработанной проектной/рабочей документации в экспертизах и устранение замечаний гос. органов Республики Узбекистан за свой счет (при наличии таковых).</p> <p>Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта внести необходимые изменения в проектную/рабочую документацию на основании замечаний, выданных:</p> <ul style="list-style-type: none"> – заказчиком; – всеми уполномоченными органами экспертизы Республики Узбекистан; – выявленные в ходе производства авторского и технического надзора; – государственного пожарного надзора; – возникшие при эксплуатационно-технологических испытаниях до выхода объекта на проектную мощность с выполнением технико-экономических показателей; – выявленные в течение гарантийного срока.
15.	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств Исполнителя по выполнению работ и	<p>Между Исполнителем и Заказчиком оформить соглашение о конфиденциальности и осуществлять последующую передачу необходимых данных на основании указанного соглашения.</p> <p>В контракте с Исполнителем предусмотреть пункт касательно условий передачи Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств Исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг.</p> <p>Исполнитель при разработке проекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности; – гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в проекте технические



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	оказанию услуг	<p>решения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принимать меры для защиты полученных при выполнении проектных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика; – воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении проекта; – информировать Заказчика об использованных в ходе проектирования полезных моделей (объектов интеллектуальной собственности).
16.	Состав проектируемого объекта (перечень проектируемых объектов)	<p>Система водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии. система отопления и возврата конденсата металлургического, сернокислотного и электроррафинировочного производств должна состоять:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здания и сооружения; 2. Система водоподготовки химически очищенной (деминерализованной) воды в комплекте с насосными установками, фильтров грубой и ионитной очистки (с учетом оборудования регенерации фильтров), складов реагентов для обработки воды и установок обратного осмоса, трубопроводов подачи воды в количестве двух единиц. Одна для обеспечения металлургического производства (производительностью 240 м³/час) и вторая для сернокислотного и электроррафинировочного производств (производительностью 160 м³/час) Предусмотреть 100% резервирование всего оборудования; 3. Паровая турбина насыщенного пара с системой смазки и охлаждения, с отбором пара параметром 7 атм. для производственных нужд, с конденсатором пара от паровой турбины с системой возврата конденсата (количество и мощность определяется проектом); 4. Турбогенератор для генерации электроэнергии напряжением 6 кВ от паровой турбины с системой управления и контроля, системой возбуждения генератора, системой охлаждения и смазки, при необходимости синхронизатором, с кабельной линией до подстанции 6кВ (количество и мощность определяются проектом); 5. Подводящие и отводящие паропроводы с компенсаторами, регуляторы давления, РОУ 40/25 и РОУ 40/7 бар, запорная арматура для обвязки агрегатов, протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур определяются проектом. 6. Внутризаводские тепловые сети с оборудованием (бойлеры, теплообменники с насосами, запорно-регулирующих арматур, трубопроводы и компенсаторы) для обеспечения отоплением и ГВС объектов металлургического комплекса и с учетом объемов действующих объектов завода. 7. Сооружения, емкости опоры, траншеи; 8. Система сбора (при необходимости с емкостями) и возврата конденсата пара с насосными установками в подпитку КУ



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>соответствующего качества;</p> <p>9. Соединительные кабели в целом;</p> <p>10. Контрольно-измерительные приборы, датчики и уровнемеры;</p> <p>11. Система контроля и управления работой – система, контролирующая и автоматически регулирующая в онлайн режиме все параметры технологического процесса в полном объеме на всех участках, с возможностью визуализации, обработки полученных данных, их архивации и выдачу готовых отчетов по запросу пользователя, а также обеспечения контроля предаварийных и аварийных ситуаций в работе основного и вспомогательного оборудования, с резервированием;</p> <p>12. Распределительное устройство 6кВ, 0,4кВ и кабели для среднего и низкого напряжения, пуска-регулирующая аппаратура, частотно-регулируемый привод для насосных агрегатов;</p> <p>13. Линий электропередач 6кВ до существующей подстанции.</p> <p>14. Административно-бытовой корпус со столовой и прачечной, душевыми (состав помещений уточняется заказчиком). А также предусмотреть отдельные операторские помещения для технологических персоналов (Водоподготовки, Парогенерации, Система отопления)</p> <p>15. Грузоподъемные механизмы для ремонта и обслуживания вышеуказанного оборудования;</p> <p>16. Здание химической лаборатории (окончательный количество и состав помещений уточняется Заказчиком в процессе проектирования)</p> <p>17. Технические системы безопасности в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Система наружного (охранного) видеонаблюдения; - Система технологического (диспетчерского) видеонаблюдения и контроля; - Система охранно-пожарной сигнализации; - Система автоматического пожаротушения. <p>18. Система связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> –Производственная телефонная связь; –Производственная громкоговорящая связь; –Радиосвязь; –Локально-вычислительная сеть. <p>19. Внутриплощадочные инженерные сети и системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тепловые сети с применением горячей воды (технические условия предоставляет Заказчик); - Сети хозяйственного питьевого, противопожарного и технического водоснабжения; - Сети электроснабжения; - Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; - Системы аспирации; - Сети передачи данных и телефонизация; - Заземление и молниезащита комплекса;



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>-Система хозяйствственно-фекальной и ливневой канализации;</p> <p>20. Внутрипроизводственные ремонто-механические мастерские. С площадками, обеспеченный ГПМ для ремонта оборудования и хранения текущих расходный запасных частей.</p> <p>21. Эстакады и тоннели энергоносителей и коммуникаций от существующего медеплавильного завода и металлургического комплекса.</p> <p>22. Склады ТМЦ основных и вспомогательных оборудований и материалов.</p> <p>Окончательный состав и объем объекта будет определен по итогам разработки детальных проектных решений.</p> <p>Границы проектирования внешних сетей инфраструктуры, энергоснабжения, газоснабжения и водоснабжения принимаются точки подключения на основании технических условий, выдаваемых Заказчиком.</p> <p>Допускается изменение состава и аппаратурного оформления объекта при гарантиях достижения требуемых или лучших технологических показателей и параметров, эксплуатационных характеристик, более длительного безаварийного срока службы и т.д. со стороны Исполнителя.</p> <p>Оборудование и его характеристики, поставляемое в рамках данного технического задания, независимо от того указаны они или нет, должны в полной мере обеспечить заданные показатели производительности металлургического комплекса.</p>
17.	Материалы, подлежащие к согласованию с Заказчиком в обязательном порядке.	1. Состав проектируемых объектов, основные технологические решения; 2. Размещение проектируемых объектов на генеральном плане; 3. Перечень основного и вспомогательного оборудования; 4. Характеристики вредных выбросов и стоков.
18.	Основные технические характеристики и показатели объекта	Основные технико-экономические показатели определить рабочим проектом.
19.	Требования по автоматизации и механизации	<p>Разработать на основании технических условий, выдаваемых Заказчиком и требований нормативных документов Республики Узбекистан.</p> <p>Системы автоматизации выполнить в соответствии с СПДС ГОСТ 21.408-2013, а именно:</p> <p>АТХ – автоматизация технологических процессов (контроль и регулирование технологических параметров, диспетчеризация технологического процесса);</p> <p>АОВ – автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования;</p> <p>АВК – автоматизация систем водоснабжения и канализации;</p> <p>АЭС – автоматизация систем электроснабжения;</p> <p>АСАК – автоматизированная система аналитического контроля;</p> <p>АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов;</p> <p>ОПС – охрана пожарной безопасности;</p> <p>АСДУЭ – автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением;</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>АСТУЭ – автоматизированная система технического контроля энергоресурсами;</p> <p>CAS – служба анализа состояния на все вращающиеся оборудования.</p> <p>Предусмотреть проектным решением возможность полнофункционального контроля и управления технологическими процессами на базе современного, высокопроизводительного оборудования и контроллерной техники.</p> <p>Проектные решения по разработке всех систем автоматизации с их интеграцией в едином диспетчерском пункте выполняются и оформляются в объеме технического обеспечения и стандартного программного обеспечения, необходимого для функционирования единого диспетчерского пункта (возможность интеграции в ERP систему предприятия).</p> <p>Техническая структура АСУТП архитектурно должна представлять многоуровневую функционально и территориально распределенную многоузловую систему. Иерархическая структура АСУТП должна включать следующие уровни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Верхний уровень, реализующий функции отображения информации, оперативного (дистанционного и автоматизированного) группового управления как оборудованием шлаковой обогатительной фабрики в целом, так и отдельными элементами, а также все неоперативные функции АСУТП (протоколирование, архивация, расчет технико-экономических показателей и т.п.) – серверы баз данных оснащёнными твердотельными накопителями и RAID массивом не ниже 1. Основной сервер должен резервироваться АСУТП, оборудование технологических сетей передачи данных, рабочие места операторов на базе промышленных компьютеров для отображения и регистрации состояния технологического процесса и оборудования; 2. Средний уровень, реализующий функции сбора, предварительной обработки и передачи информации, автоматического управления исполнительными механизмами – шкафы управления на базе специализированного микропроцессорного оборудования, коммуникационные шкафы, включающие в себя активное и пассивное коммуникационное оборудование; 3. Нижний уровень – средства измерения, исполнительные механизмы, Локальные Системы Управления (ЛСУ), включая промышленные контроллеры, полевое и любое другое оборудование данных ЛСУ, прочее полевое оборудование, предназначенное для контроля технологических параметров непосредственно на производственном участке. <p>Система контроллера центрального процессора управления, имеющая 20% свободных резервных каналов. Каждое примененное программное обеспечение должно иметь лицензию и «ключ». Оборудование системы контроля и управления (шкаф PLC) должно иметь источник бесперебойного питания, обеспечивающего работоспособность в течении не менее 30 минут после отключения питания. Предусмотреть унификацию оборудования с существующей системой Заказчика.</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>Разработать системы связи, сигнализации и передачи данных на основании технических условий, выдаваемых Заказчиком.</p> <p>На основании требований соответствующих нормативных документов Республики Узбекистан для проектируемых объектов предусмотреть комплекс технических средств связи и сигнализации, обеспечивающий организацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматической и диспетчерской телефонной связи; - производственной громкоговорящей связи; - диспетчерского видеонаблюдения и контроля; - локально-вычислительной сети. <p>Оповещение громкоговорящей связи по системе ЧС выполнить на основе требований внутризаводской безопасности, указанных в передаваемых Заказчиком ТУ.</p> <p>В целях унификации внедряемых систем с существующим приборным парком Заказчика состав, тип оборудования, а также производителя оборудования по всем проектируемым системам согласовать с Заказчиком на этапах проектирования с обязательным протоколированием принятых решений.</p>
20.	Режим работы проектируемого объекта	Непрерывный, 3 смены по 8 ч. или 2 смены по 12 часов – 365 дней в году (за исключением ППР).
21.	Требования к унификации оборудования	Подбор оборудования и запорно-регулирующей арматуры осуществить на принципах взаимозаменяемости агрегатов, узлов и деталей.
22.	Условия площадки строительства (сейсмичность)	<p>Сейсмичность площадки 8 баллов по КМК 2.01.03-19. Скорость ветра до 25 м/с. Среднее выпадение осадков 430мм, из них до 40% годовой суммы приходиться на март-апрель. Снеговая нагрузка – 0,5 кН/м².</p> <p>Грунт – галечник от мелкого до крупного с песчано-гравийным и песчаным наполнителем, не обводнен.</p> <p>Проект выполнить на основе результатов инженерных изысканий и обследований, передаваемых Заказчиком, с проведением дополнительных изысканий (если требуется).</p>
23.	Внешние транспортные связи и схема снабжения	Использовать существующие и действующие транспортные связи.
24.	Требования по охране окружающей среды	Требования, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан в области экологии и охраны окружающей среды, а именно законами «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах», «О воде и водопользовании», «О государственной экологической экспертизе», положением о порядке осуществления государственного учета и контроля в области обращения с отходами, утверждённого Постановлениями Кабинета Министров РУз за № 495 от 27.10.2014 г., Положением о порядке водопользования и водопотребления в Республике Узбекистан, утверждённого Постановлением Кабинета Министров РУз за № 82 от 19.03.2013 г., Санитарными правилами и нормами СанПиН 0294-11 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны», Санитарными правилами и нормами СанПиН 0350-17 «Санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха населённых мест Республики Узбекистан» и другими



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		нормативными документами в области экологии и охраны окружающей среды.
25.	Требования по охране труда и промышленной безопасности	В соответствии с требованиями Законов Республики Узбекистан «Об охране труда», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и правилами пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ II

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДКИ

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Описание оборудования (предварительное), включенное в объем поставки	<p>К поставке определяется оборудование согласно разработанного проекта:</p> <p>1. Система водоподготовки химически очищенной (деминерализованной) воды для обеспечения металлургического производства (производительность определяется с проектом ориентировочно 240 тн/ч) и вторая для сернокислотного и электроррафинировочного производств (производительность определяется с проектом ориентировочно 160 тн/ч)</p> <ul style="list-style-type: none"> - фильтры грубой и ионитной очистки - насосные установки - оборудования обратного осмоса в комплекте - оборудования регенерации и очистки фильтров, обратного осмоса - дозирующие насосы и оборудования - Лаборатория с станцией анализа для контроля качества воды. - трубопроводы, теплообменники, клапана и необходимая запорная арматура. - обслуживающие грузоподъёмные механизмы - Оборудования АСУТП, КИП и А и электрооборудования <p>2. Для распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паровая турбина насыщенного пара с системой смазки и охлаждения, с отбором пара параметром 7 атм. для производственных нужд (количество и мощность определяется проектом); - конденсатор пара от паровой турбины с системой возврата конденсата; - турбогенератор для генерации электроэнергии напряжением 6 кВ от паровой турбины с системой управления и контроля, системой возбуждения генератора, системой охлаждения и



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>смазки, с синхронизатором, с кабельной линией до подстанции 6кВ (количество и мощность определяется проектом);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подводящие и отводящие паропроводы, регуляторы давления, РОУ 40/25 и РОУ40/7 бар, - запорная арматура для обвязки агрегатов, (протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур определяются проектом). - трубопроводы, теплообменники, клапана и необходимая З.А. - обслуживающие грузоподъёмные механизмы <p>-Оборудования АСУТП, КИП и А и электрооборудования</p> <p>3. Внутризаводские тепловые сети с системой отопления и обеспечением ГВС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - насосная станция - бойлеры или теплообменники с насосами, - запорно-регулирующих арматуры, - трубопроводы и компенсаторы (протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур определяются проектом) - обслуживающие грузоподъёмные механизмы <p>-Оборудования АСУТП, КИП и А и электрооборудования</p> <p>4. Система сбора и возврата конденсата пара на повторное использования</p> <ul style="list-style-type: none"> - с насосными установками - при необходимости с емкостями - запорно-регулирующих арматуры, - трубопроводы и компенсаторы (протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур и компенсаторов определяются проектом) - оборудования при необходимости для очистки конденсата соответствующего качества; - анализаторы для контроля качества конденсата <p>5. Сооружения, емкости, опоры, траншеи</p> <p>6. Соединительные кабели и эл. оборудование в целом;</p> <p>7. АСТУП и Контрольно-измерительные приборы, датчики и уровнемеры;</p> <p>8. Система контроля и управления работой – система, контролирующая и автоматически регулирующая в онлайн режиме все параметры технологического процесса в полном объеме на всех участках, с возможностью визуализации, обработки полученных данных, их архивации и выдачу готовых отчетов по запросу пользователя, а также обеспечения контроля предаварийных и аварийных ситуаций в работе основного и вспомогательного оборудования, с резервированием;</p> <p>9. Распределительное устройство 6кВ, 0,4кВ и кабели для</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>среднего и низкого напряжения, пуска-регулирующая аппаратура, частотно-регулируемый привод для насосных агрегатов;</p> <p>10. Линий электропередач 6кВ до существующей подстанции.</p> <p>11. Здание для лаборатории с оборудованием.</p> <p>12. Участок подготовки реагентов.</p> <p>13. Технические системы безопасности в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Система наружного (охранного) видеонаблюдения; - Система технологического (диспетчерского) видеонаблюдения и контроля; - Система охранно-пожарной сигнализации; - Система автоматического пожаротушения, системы пожарной безопасности. <p>14. Система связи в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производственная телефонная связь; - Производственная громкоговорящая связь; - Радиосвязь; - Локально-вычислительная сеть. <p>15. Внутриплощадочные инженерные сети и системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тепловые сети с применением горячей воды (технические условия предоставляет Заказчик) ; - Сети хозяйственного питьевого, противопожарного и технического водоснабжения; - Сети электроснабжения; - Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; - Системы аспирации; - Сети передачи данных и телефонизация; - Заземление и молниезащита комплекса; - Система хозяйственно-фекальной и ливневой канализации; - Система водоснабжения технической водой <p>16. Здание и сооружения, оборудование и инвентарь, обеспечивающие инфраструктуру (водяные насосы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, трансформаторные подстанции 6,0/0,4 кВ, распределительные устройства 0,4 кВ, лаборатория, система противопожарной сигнализации насосные станции, здание для распределительного устройства 6,0 кВ)</p> <p>17. Грузоподъёмные механизмы для ремонта и обслуживания вышеуказанного оборудования;</p> <p>18. Эстакады, тоннели энергоносителей и коммуникации.</p> <p>19. Услуги по пуско-наладке с выводом на проектную производительность.</p> <p>20. Пульты управления (операторные с рабочими станциями управления).</p> <p>Границы проектирования внешних сетей инфраструктуры, энергоснабжения, паропроводы и водоснабжения принимаются точки подключения на основании технических условий, выдаваемых Заказчиком.</p> <p>Детальный перечень оборудования проектируемого объекта</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		будет определяться проектом
2.	Цель приобретения оборудования	Выполнение строительства системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата металлургического, сернокислотного и электроррафинировочного производства.
3.	Страхование оборудования	Страхование всего поставляемого оборудования возлагается на Исполнителя.
4.	Необходимые технические характеристики оборудования	Оборудование, поставляемое в рамках данного технического задания, независимо от того указаны они или нет, должны в полной мере обеспечить заданную производственную мощность системы водоподготовки, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии, система отопления и возврата конденсата металлургического, сернокислотного и электроррафинировочного производства согласно техническому регламенту. Технические характеристики составного оборудования должны быть определены на стадии проектирования.
5.	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров	1. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям Правил и норм международных перевозок. 2. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара и полной защиты от любого рода повреждений и коррозии во время транспортировки. Упаковка должна позволять отгрузку подъемным краном, а также перевозку по железной дороге или грузовым автотранспортом. 3. Ящики с упакованным в них Товаром маркируются на трех сторонах: на верхней стороне ящика и двух не противоположных боковых сторонах ящика 4. Маркировка должна быть произведена: <ul style="list-style-type: none">- в отношении качества Товара маркируется в соответствии с паспортом, и упаковочным листом;- в отношении количества – в соответствии с количеством мест и весом, указанным в транспортной накладной. 5. Все грузовые места, требующие особого обращения, должны иметь соответствующую дополнительную маркировку: «Обращаться осторожно» «Верх» «Не кантовать», а также другую маркировку, если какие-либо индивидуальные места требуют особого обращения. 6. Дополнительно подробные правила по упаковке и транспортной маркировке груза могут быть разработаны Исполнителем и согласованы Заказчиком до первой отгрузки. 7. Исполнитель несет ответственность за все потери и повреждения, вызванные неверной маркировкой. 8. В период принятия Оборудования и Материалов Исполнителем при производстве работ под охрану и до подписания окончательного акта эксплуатационных испытаний завода, Исполнитель несет единоличную ответственность за данное Оборудование и Материалы.
6.	Особые требования к	Исполнитель должен гарантировать следующее:



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	оборудованию	<ul style="list-style-type: none">– поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Инспекция по контролю в горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности Республики Узбекистан и Государственной Инспекции «Узгосэнергонадзор», агентства «Уз стандарт»;– поставляемое оборудование должно быть современным, энергоэффективным, надежным в эксплуатации, ремонтопригодным и соответствовать международным стандартам качества;– максимальное применение современных материалов и рациональных технических решений;– предоставить перечень быстро изнашивающихся деталей с указанием материала изготовления;– предоставить габаритные и весовые параметры поставляемого оборудования.– устраниТЬ за свой счет и в рамках стоимости контракта любые замечания в части несоответствия поставленного оборудования;– быстро изнашивающие детали, оборудование по возможности должны быть стандартным – типовым, серийного производства;– указать изготовителя, страну происхождения;– срок службы основного оборудования – не менее 25 лет;– Исполнитель должен заранее предоставить Заказчику перечень товаров с инструкцией по хранению, имеющий ограниченный срок годности и требующие особых условия хранения с указанием необходимых условий для хранения.
7.	Требования по комплектации	<ol style="list-style-type: none">1. Комплектация товара должна соответствовать разработанной проектной документации и обеспечивать выход на проектную мощность.2. В целях безаварийной работы металлургического комплекса насосы, компрессоры и пресс-фильтры должны быть продублированы, т.е. рабочий и резервный.3. Исполнитель должен гарантировать, что поставляемый Товар надлежащего качества, полностью укомплектованный и будет соответствовать международным стандартам, и действующим стандартам на территории Республики Узбекистан.4. Исполнитель удостоверяет качество поставляемого Товара сертификатом качества и соответствия Исполнителя или завода-изготовителя (модель (марку) и страну происхождения), отвечающий международным стандартам и стандартам, действующим на территории Республики Узбекистан.5. Исполнитель должен гарантировать, что оборудование, комплектующие и расходные материалы, поставляемые в рамках стоимости Контракта, достаточны для ввода объекта и выхода его на проектные показатели.6. В случае выявления Заказчиком необходимости допоставки товаров, обусловленной несоответствием поставленного товара разработанной проектной документации, то исполнитель должен гарантировать допоставку товара в заявленном объеме и в рамках стоимости контракта.



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>7. Исполнитель обязуется поставить комплектующие изделия и запасные части в объеме, достаточном для 2 лет бесперебойной эксплуатации, после получения акта завершения пусконаладочных работ.</p> <p>8. Расходы по поставке указанных комплектующих, смазочные материалы, расходные материалы, реагенты и материалы для первого заполнения будут включены в стоимость контракта.</p> <p>9. Окончательное количество, стоимость и наименование поставляемого Исполнителем товара подлежат согласованию с Заказчиком.</p> <p>10. Исполнитель должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, будут соответствовать качеству и спецификации, указанной в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, а также не будут противоречить государственным стандартам Республики Узбекистан в области технического регулирования.</p>
8.	Требования по обслуживанию и эксплуатации товара	<p>Исполнитель должен предоставить необходимую документацию касательно условий обслуживания и эксплуатации товара на русском и английском языках – 2 экз., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инструкции по обслуживанию и ремонту; – инструкции по технике безопасности для обслуживавшего персонала. – инструкции по эксплуатации; – технические паспорта на оборудования; – перечень быстро изнашиваемых деталей, рабочих чертежей на эти детали, рекомендации по их замене; – каталог запасных частей с указанием номеров и полных характеристик; – перечень подшипников на быстро изнашиваемых узлах и деталях. <p>Поставляемое оборудование считается полностью принятым Заказчиком только после выхода объекта на проектные параметры и подписания соответствующего документа.</p>
9.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	<p>Исполнитель должен поставить ЗИП и необходимые расходные материалы, достаточные для 2 лет эксплуатации после ввода объекта.</p> <p>Перечень поставляемых материалов подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.</p> <p>Исполнитель за свой счёт в рамках стоимости контракта обязуется поставить все необходимые технические жидкости, расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию.</p>
10.	Требование на соответствие товара нормативным документам в области технического	<p>Исполнитель должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые при строительстве, будут соответствовать качеству и спецификации, указанной в</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	регулирования	проектной документации, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющих их качество, не будут противоречить государственным стандартам Республики Узбекистан в области технического регулирования.
11.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	<p>Количество необходимого к поставке оборудования определяется проектом.</p> <p>Срок изготовления, отгрузки и поставки оборудования – не более 18 месяцев после даты оплаты аванса/открытия аккредитива.</p> <p>Исполнитель должен предоставить Заказчику график изготовления, отгрузки и поставки оборудования (в программе Primavera), в течение 30 календарных дней после вступления контракта в силу.</p> <p>Исполнитель берёт на себя всю полноту ответственности за все риски и затраты по доставке товара.</p> <p>Окончательные условия и сроки поставки подлежат согласованию.</p> <p>Исполнитель берет на себя всю ответственность по количеству и качеству поставляемого Товара.</p> <p>Исполнитель должен обеспечить поставку оборудования, материалов, комплектующих изделий, конструкций, систем и т.д. до указанного ниже адреса.</p> <p>Место поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автомобильным транспортом г. Алмалык, Промзона, таможенный склад (импорт) и центральные склады АГМК (внутренние поставки) АО «Алмалыкский ГМК»; - железнодорожным транспортом г. Ахангаран, станция Ахангаран, Узбекские железные дороги («УТД»), код станции 723009; - авиатранспортом г. Ташкент, Международный аэропорт им. И. Каримова с последующей доставкой на склад Заказчика в г.Алмалык. <p>Базовые условия поставки по DDP Incoterms 2020.</p> <p>Таможенная очистка в виде оформления деклараций и сбора сертификатов соответствия, а также других необходимых разрешительных документов на оборудование включается в обязанности Исполнителя.</p> <p>При этом таможенные пошлины, акциз, НДС, таможенные сборы, оплата за таможенный досмотр (оплата или возмещение) остаются за Заказчиком.</p> <p>Исполнитель несет ответственность за хранение/охрану поставляемых оборудований, комплектующих материалов и т.д. на строительной площадке во время строительных работ.</p> <p>Заказчик несет ответственность за хранение/охрану поставляемых оборудований, комплектующих материалов и т.д. на территории склада Заказчика.</p> <p>Если оборудование, комплектующие и материалы и т.д. хранятся на складе Исполнителя, то Исполнитель несет ответственность за их сохранность.</p>
12.	Порядок сдачи и приемки	<p>Исполнитель обязан:</p> <p>а) нести все расходы, связанные с поставкой Товаров</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>(упаковка, прием, погрузка, транспортировка, разгрузка, хранение) на Строительную площадку (за исключением таможенных пошлин) и за потерю или повреждения Товаров до подписания Акта выполненных работ</p> <p>b) уведомить Заказчика не менее чем за двадцать один (21) рабочий день о дате, когда какая-либо Установка или крупная партия других Товаров будет доставлена на Строительную площадку;</p> <p>c) обезопасить и защитить Заказчика от всех убытков, потерь и расходов (включая судебные издержки и расходы), возникающих в результате транспортировки Товаров Исполнителя или от имени Исполнителя, а также вести переговоры и оплачивать все претензии, возникающие в связи с их транспортировкой.</p>
13.	Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию	<p>Исполнитель удостоверяет качество поставляемого товара сертификатом качества производителя или документом, его заменяющим, который следует с продукцией. Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал сертификата о происхождении продукции, выданный соответствующим уполномоченным органом страны экспорта или органа его заменяющего. Исполнитель вместе с товаром должен отправить Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счет-фактуру (инвойс), упаковочный лист с указанием наименования и веса продукции, количества мест и вида упаковки, а также кода ТН ВЭД, сертификат соответствия, а также технические чертежи на поставляемый товар. - Паспорт (полный технический паспорт) и сертификат качества; - Руководство по эксплуатации (на русском языке); - Инвойс; - Сертификат происхождения (на русском языке); <p>Сертификаты соответствия Узстандарта (на государственном или русском языке).</p>
14.	Требования к пуско-наладке шефмонтажу	<p>Шефмонтаж и пуско-наладка оборудования будут выполняться Исполнителем и включены в стоимость контракта.</p> <p>Под шефмонтажом оборудования понимается контроль со стороны Исполнителя за правильной сборкой и осуществлением строительно-монтажных работ объекта, оперативное решение технических вопросов, возникающих в процессе монтажа.</p> <p>При выполнении шефмонтажа Исполнитель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечивать направление специалистов требуемой квалификации для выполнения шефмонтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. - оказывать специалистам Заказчика консультации по применению чертежей и технической документации Исполнителя, и изготовителей Оборудования, осуществлять контроль качества монтажа и его соответствия проектной документации, оформлять промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ, проводить и



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>координировать с Заказчиком пусконаладочные работы и осуществить контроль пуска Оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивать контроль правильности выполнения строительных работ по проекту Исполнителя и правильности монтажа Оборудования, поставляемого Исполнителем; -обеспечивать контроль правильности функционирования Оборудования, поставляемого Исполнителем. - обеспечивать совместно с Заказчиком проведение эксплуатационно-технологических испытаний и руководить ими с целью достижения эксплуатационно-технологических гарантий для Оборудования, поставляемого Исполнителем. При этом, исполнитель несет ответственность за выход на проектную мощность и надлежащего качества продукции. - обеспечивать для своих специалистов страховые полисы гражданской ответственности и медицинское страхование. -специалисты Исполнителя руководствоваться действующими правилами внутреннего трудового распорядка и техники безопасности Заказчика. -обеспечивать своих специалистов командировочными на время проведения шефмонтажа, пусконаладочных работ, обучения персонала и ввода в эксплуатацию и оплачивать стоимость перелета. <p>Под пусконаладочными работами понимается проведение всех необходимых пусконаладочных операций и испытаний всех механизмов и Оборудования, пробное включение Оборудования на холостом ходу или без нагрузки, получения технологической готовности, проверка и корректировка программного обеспечения по шагам с проверкой всех блокировок и граничных значений в ручном и автоматическом режимах.</p> <p>Исполнитель в рамках проведения работ должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разрабатывать Программу проведения пусконаладочных работ и согласовывать её с Рабочей комиссией с участием Заказчика и эксплуатирующими службами; -обеспечивать контроль правильности выполнения строительных работ по проекту Исполнителя и правильности монтажа Оборудования, поставляемого Исполнителем; -обеспечивать контроль правильности функционирования Оборудования, поставляемого Исполнителем; -обеспечивать совместно с Заказчиком проведение эксплуатационно-технологических испытаний и руководить ими с целью достижения эксплуатационно-технологических гарантий для Оборудования, поставляемого Исполнителем. -обеспечивать инструктирование и обучение персонала Заказчика по эксплуатации Оборудования, поставляемого Исполнителем, проводить обучение персонала Заказчика по системе управления технологическим процессом на рабочем месте вовремя пуско-наладки и эксплуатационно-технологических испытаний. -обеспечивать для своих специалистов страховые полисы



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>гражданской ответственности и медицинское страхование.</p> <p>Завершение пусконаладочных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ для регистрации начала времени эксплуатации Оборудования, и его планового технического обслуживания.</p> <p>После успешного проведения эксплуатационно-технологических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с полной проектной мощностью, оформляется двусторонний Акта под ввод в эксплуатацию цеха и передачи Заказчику. Оборудование переходит под сохранность Заказчика.</p>
15.	Требования к обучению персонала	<p>Исполнитель должен обеспечивать инструктирование и обучение персонала Заказчика по эксплуатации Оборудования, поставляемого Исполнителем, проводить обучение персонала Заказчика на рабочем месте во время пусконаладочных работ</p>
16.	Передаваемая вместе с товаром документация	<p>Вместе с товаром Исполнитель поставит на бумажном и электронном носителе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – товаросопроводительные документы, согласно правил международных перевозок; – инструкции по эксплуатации и технические паспорта (с детальными чертежами) на каждое наименование оборудования на русском языке; – технологическую инструкцию всего комплекса в целом на русском языке; – сертификаты качества и происхождения; – выдает по требованию Заказчика распечатку чертежей в 3D-модели; – резервные копии программного обеспечения, как локальных систем автоматики, так и всего комплекса АСУТП и АСОДК. – ключи доступа программного обеспечения, как локальных систем автоматики, так и всего комплекса АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и АСОДК (автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) - после получения акта о завершении пусконаладочных работ.
17.	Необходимое количество расходных материалов	<p>Исполнитель должен поставить необходимые расходные материалы, достаточные для 2 лет эксплуатации после ввода объекта.</p> <p>Перечень поставляемых материалов подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.</p> <p>Исполнитель за свой счёт в рамках стоимости контракта обязуется поставить все необходимые технические жидкости, расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию.</p>
18.	Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию	<p>Не менее 10 % от контрактной стоимости, которая удерживается с каждой оплаты (кроме аванса), оплачиваются против банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) либо после истечения</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>гарантийного срока.</p> <p>Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приемки объекта (User Acceptance Certificate) или 36 месяцев с даты последней поставки, в зависимости от того, что наступит ранее.</p> <p>Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) должна быть действительна до момента подписания Итогового акта (Performance Certificate), который оформляется после завершения гарантийного периода при условии отсутствия неустранимых замечаний со стороны Исполнителя.</p> <p>Если по истечении гарантийного периода имеются замечания, не устранимые Исполнителем, то Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) уменьшается на сумму до 3% от стоимости контракта и действует до момента устранения замечаний и подписания Заказчиком Итогового акта (Performance Certificate).</p> <p>Все работы по договору считаются полностью принятыми только после подписания Итогового акта (Performance Certificate).</p> <p>Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устраниить все замечания (при наличии таковых):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заказчика; - всех уполномоченных органов Республики Узбекистан; - выявленные в ходе производства авторского надзора; - возникшие при эксплуатационно-технологических испытаниях в течение полного анодного цикла, после выхода объекта на проектную мощность с достижением технико-экономических показателей. <p>В течение гарантийного срока Исполнитель должен за свой счет устраниить любые возникающие дефекты и при необходимости заменить дефектный товар на новый за свой счет.</p> <p>Исполнитель несет ответственность за недостижение гарантированных показателей шлаковой обогатительной фабрики.</p> <p>За отклонение от гарантированных показателей будут применяться ликвидные убытки.</p> <p>Предельно допустимый размер отклонений от гарантированных показателей и сумма ликвидных убытков за каждую единицу отклонения (%, тонн, тонн/час) будут согласовываться на стадии контрактации.</p> <p>Предельный размер ликвидных убытков будет составлять 15% от стоимости контракта.</p>
19.	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара	<p>Исполнитель должен обеспечить поставку товаров имеющего ограниченный срок годности таким образом, чтобы на момент применения срок годности не был истекшим.</p> <p>Исполнитель должен заранее предоставить заказчику перечень товаров, имеющий ограниченный срок годности и требующие особые условия хранения.</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>Также Исполнитель до отгрузки таких товаров уведомит заказчика об этом.</p> <p>Срок службы основного оборудования должен составлять не менее 25 лет.</p>
20.	Требования к году производства/выпуску товара	<p>Исполнитель должен поставить товар новым и изготовленным не позднее 365 календарных дней. до даты его поставки, а также поставляемое оборудование не должно быть ранее использованным и эксплуатированным;</p> <p>Поставка оборудования должна осуществляться немедленно после изготовления и испытания, не дожидаясь полного комплекта.</p>

РАЗДЕЛ III

ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА И ПУСКОНАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование выполняемых работ и оказываемых услуг	Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы на условиях под ключ с соблюдением требований нормативно технических документов и законодательства Республики Узбекистан.
2.	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	Выполнение строительства объекта с целью водоподготовки металлургического, сернокислотного и электроррафинировочного производства, возврата конденсата, сисиетма отопления, распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии вновь строящейся металлургического комплекса.
3.	Перечень работ, услуг и их объёмы (количество)	Строительно-монтажные работы монтаж оборудования с пусконаладочными работами перечень, которого указан в пункте 15 данного раздела.
4.	Место выполнения работ и оказания услуг	Республика Узбекистан, город Алмалык, Промзона, территория медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК»
5.	Условия выполнения работ и оказания услуг	<p>Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на Объекте должны выполняться согласно календарному графику выполнения СМР и ПНР, согласованному с Заказчиком.</p> <p>Строительно-монтажные работы выполняются силами Исполнителя.</p> <p>Все Строительно-монтажные работы Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов Республики Узбекистан и международными стандартами в области монтажа с предоставлением всей исполнительной документации.</p> <p>Подготовку строительной площадки, что включает в себя очистку от мусора, перенос существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций с предоставлением точек подключения к инженерным коммуникациям выполняет Заказчик.</p> <p>Устройство и строительство фундаментов под основное, и</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		вспомогательное оборудование (бетонные работы), подземных тоннелей выполняет Исполнитель по проекту разработанным Исполнителем и под контролем специалистов Исполнителя.
6.	Требования к исполнителю	<p>Исполнитель в консорциуме должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В части организационной структуры. <ul style="list-style-type: none"> – наличие Управления строительства, производственно-техническим отделом, сметным отделом и т.д.; 2. В части квалификации специалистов. <ul style="list-style-type: none"> – наличие дипломированных специалистов строителей со стажем работы не менее 5 лет (энергетики, инженеры со знанием теплоэнергетики, автоматики и т.д.). 3. Иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии для проектирования и строительства. 4. Опыт работы по выполнению аналогичных строительных работ
7.	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	<p>Срок строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не более 22 месяцев календарных дней, со дня оплаты авансового платежа.</p> <p>Общий срок строительства должен быть завершен не позднее IV квартала 2025 года.</p>
8.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	<p>При строительстве и монтаже Исполнитель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> – строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан; – учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан; – учитывать требования Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей; – учесть, что объекты строятся на территории завода вблизи действующих линий электропередач и иных коммуникаций – за свой счет обеспечить технический надзор за ходом выполнения работ собственных рабочих и субподрядчиков; – за свой счет обеспечить питание и проживание собственного персонала (руководители, рабочие, специалисты), в том числе на строительной площадке и вне пределов строительной площадки; – за свой счет обеспечить все виды страхования для собственного персонала, требуемые на территории Республики Узбекистан, в том числе страхование ущерба перед третьими лицами; – за свой счет обеспечить все виды страхования строительных рисков в соответствии с нормативными актами Республики Узбекистан; – обеспечить визовое сопровождение всего прибывающего персонала; – обеспечить соблюдение собственным персоналом правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. – Ответственность за соблюдение правил безопасности, ООС, ПБ, ОТ и ТБ при выполнении строительно-монтажных работ возлагается на Исполнителя.



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
9.	Порядок сдачи и приёмки результатов работ и услуг	<p>Выполненные работы по монтажу, согласно проектной документации, принимаются рабочими и Государственными приемочными комиссиями в соответствии с ШНК 3.01.04-19 и/или заменяющим документом, действующим на территории Республики Узбекистан.</p> <p>Исполнитель должен предоставить допуск на всех этапах строительства Заказчику для осуществления технического надзора в соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан (согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 14.11.2018 г. № УП-5577 осуществление технического надзора является обязательным на всех этапах строительства объектов и осуществляется со стороны Заказчика).</p> <p>В соответствии с ШНК (Строительными нормами и правилами) Республики Узбекистан, ответственность сторон – исполнителя и заказчика – по сдаче и приемке объекта строительства определена следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> Исполнитель (ЕРС подрядчик) несет ответственность за следующие аспекты сдачи объекта строительства: <ul style="list-style-type: none"> - качество выполненных строительно-монтажных работ; - соответствие строительного объекта установленным проектным, техническим и нормативным требованиям; - наличие всех разрешительных документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию; - выполнение согласованных графиков и сроков строительства; - проведение всех необходимых испытаний, проверок и приемок строительной продукции и материалов. Исполнитель также отвечает за устранение выявленных дефектов и недостатков в строительной продукции в сроки, указанные заказчиком, а также за гарантийное обслуживание продукции после приемки объекта. Заказчик несет ответственность за следующие аспекты приемки объекта строительства: <ul style="list-style-type: none"> - выполнение согласованных условий договора и требований проектно-сметной документации; - проведение приемки строительных работ и материалов в соответствии с установленными правилами и нормами; - проверка наличия всех разрешительных и санитарно-эпидемиологических документов, свидетельствующих о готовности объекта к эксплуатации; - оплата выполненных строительных работ и предоставленных услуг; - своевременное предоставление информации и документации исполнителю, необходимых для выполнения работ. <p>Ответственность сторон должна быть установлена в договоре и соблюдаться при сдаче и приемке объекта строительства в соответствии с ШНК Республики Узбекистан.</p>
10.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг	Передача Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг осуществляется согласно ШНК 3.01.04-19, и/или заменяющего документа, действующего на территории Республики Узбекистан.
11.	Требования по техническому обучению	Обучение персонала Заказчика будет производиться Исполнителем в рамках стоимости контракта в два этапа:



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	исполнителем персонала заказчика по результатам выполненных работ и оказанных услуг	<p>1-й этап: практический семинар по эксплуатации всего поставляемого оборудования, а также осуществлению ремонта основных и вспомогательных узлов, выявлению неисправностей, предупреждению и предотвращению аварийных ситуаций и т.д.</p> <p>2-й этап: после обучения персонала Исполнитель совместно с Заказчиком проводит аттестацию обученных специалистов с последующей выдачей сертификата либо другого документа.</p> <p>Обучение будет проводиться на русском языке на Площадке Заказчика, а также при необходимости (ключевых специалистов) на действующих предприятиях, где применяются аналогичные технологии.</p> <p>Окончательный перечень специальностей будет определён по мере разработки проекта и технологического регламента..</p>
12.	Требования по объему гарантий качества работ и услуг, выявленные органами государственного надзора	<p>Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устраниТЬ все замечания (при наличии таковых):</p> <ul style="list-style-type: none"> – в рамках контракта по замечанию Заказчика; – всех уполномоченных органов надзора Республики Узбекистан; – выявленные в ходе производства авторского (технического) надзора; – возникшие при эксплуатационно-технологических испытаниях в течение 72 часов с выходом объекта на проектную мощность и с выполнением всех технико-экономических характеристик и показателей; – выявленные в течение гарантийного периода (24 месяца после подписания итогового акта по приемке объекта в эксплуатацию).
13.	Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг	<p>Не менее 10 % от контрактной стоимости, которая удерживается с каждой оплаты (кроме аванса), оплачиваются против банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) либо после истечения гарантийного срока.</p> <p>Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приемки объекта (User Acceptance Certificate) или 36 месяцев с даты последней поставки, в зависимости от того, что наступит ранее.</p> <p>Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) должна быть действительна до момента подписания Итогового акта (Performance Certificate), который оформляется после завершения гарантийного периода при условии отсутствия неустранимых замечаний со стороны Исполнителя.</p> <p>Если по истечении гарантийного периода имеются замечания, неустранимые Исполнителем, то Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (Warranty Bond) уменьшается на сумму до 3% от стоимости контракта и действует до момента устранения замечаний и подписания Заказчиком Итогового акта (Performance Certificate).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Все работы по договору считаются полностью принятыми только после подписания Итогового акта (Performance Certificate).



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
14.	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	<p>Между Исполнителем и Заказчиком оформить соглашение о конфиденциальности и осуществлять последующую передачу необходимых данных на основании указанного соглашения.</p> <p>В контракте с Исполнителем предусмотреть пункт касательно условий передачи Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств Исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг.</p> <p>Исполнитель при разработке проекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности; – гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в проекте технические решения; – принимать меры для защиты полученных при выполнении проектных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика; – воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении проекта; <p>информировать Заказчика об использованных в ходе проектирования полезных моделей (объектов интеллектуальной собственности).</p>
15.	Состав монтируемого оборудования и работ, включенного в объем Исполнителя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система водоподготовки химически очищенной (деминерализованной) воды для обеспечения металлургического производства (производительность определяется с проектом ориентировочно 240 тн/ч) и вторая для сернокислотного и электроррафинировочного производств (производительность определяется с проектом ориентировочно 160 тн/ч) <ul style="list-style-type: none"> - здании и сооружения объекта - фильтры грубой и ионитной очистки - насосные установки - оборудования обратного осмоса в комплекте - оборудования регенерации (при необходимости солевые ямы и очистки фильтров, обратного осмоса) - дозирующие насосы и оборудования - Лаборатория с оборудованием и станцией анализа для контроля качества воды. - трубопроводы, теплообменники, клапана и необходимая З.А. - обслуживающие грузоподъёмные механизмы -Оборудования и шкафы АСУТП, КИП и А и электрооборудования 2. Для распределения пара, рекуперации теплоэнергии с генерацией электроэнергии: <ul style="list-style-type: none"> - здании и сооружения объекта - паровая турбина насыщенного пара с системой смазки и охлаждения, по возможности отбором пара параметром 7 атм. для производственных нужд (количество и мощность определяется проектом); - конденсатор пара от паровой турбины с системой возврата конденсата;



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<ul style="list-style-type: none">- турбогенератор для генерации электроэнергии напряжением 6 кВ от паровой турбины с системой управления и контроля, системой возбуждения генератора, системой охлаждения и смазки, с синхронизатором, с кабельной линией до подстанции 6кВ (количество и мощность определяется проектом);- Подводящие и отводящие паропроводы, с компенсаторами регуляторы давления, РОУ 40/25 и РОУ40/7 бар,- запорная арматура для обвязки агрегатов, (протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур и компенсаторов определяются проектом).- трубопроводы, теплообменники, клапана и необходимая З.А.- обслуживающие грузоподъёмные механизмы-Оборудования и шкафы АСУТП, КИП и А и электрооборудования- операторная с регулирующим путлом управления3. Внутризаводские тепловые сети с системой отопления и обеспечением ГВС:- зданий и сооружения объекта- насосная станция- бойлеры или теплообменники с насосами,- запорно-регулирующих арматуры,- трубопроводы и компенсаторы (протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур и компенсаторов определяются проектом)- обслуживающие грузоподъёмные механизмы-Оборудования и шкафы АСУТП, КИП и А и электрооборудования4. Система сбора и возврата конденсата пара на повторное использования- насосные установки для перекачки конденсата- при необходимости с емкостями - запорно-регулирующих арматуры,- трубопроводы и компенсаторы (протяженность и диаметр трубопроводов; количество и диаметр запорно-регулирующих арматур и компенсаторов определяются проектом)- оборудования при необходимости для очистки конденсата соответствующего качества;- анализаторы для контроля качества конденсата5. Административно-бытовой корпус (состав помещений уточняется заказчиком)6. Здания сооружения объектов, эстакады, тоннели энергоносителей и коммуникации7. Сооружения, емкости, опоры, траншеи8. Соединительные кабели и эл. оборудования в целом;9. АСУТП и Контрольно-измерительные приборы;10. Распределительное устройство 6кВ, 0,4кВ и кабели для среднего и низкого напряжения, пуска-регулирующая аппаратура, частотно-регулируемый привод для насосных агрегатов;11. Линий электропередач 6кВ до существующей подстанции.



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>12. Здание для лаборатории с оборудованием.</p> <p>13. Участок подготовки реагентов.</p> <p>14. Технические системы безопасности в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Система наружного (охранного) видеонаблюдения; -Система технологического (диспетчерского) видеонаблюдения и контроля; -Система охранно-пожарной сигнализации; -Система автоматического пожаротушения, системы пожарной безопасности. <p>15. Система связи в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производственная телефонная связь; - Производственная громкоговорящая связь; - Радиосвязь; - Локально-вычислительная сеть. <p>16. Внутриплощадочные инженерные сети и системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тепловые сети с применением горячей воды (технические условия предоставляет Заказчик) ; -Сети хозяйственного питьевого, противопожарного и технического водоснабжения; - Сети электроснабжения; -Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; - Системы аспирации; - Сети передачи данных и телефонизация; - Заземление и молниезащита комплекса; - Система хозяйственно-фекальной и ливневой канализации; - Система водоснабжения технической водой <p>17. Внутриплощадочные ремонтные механические мастерские</p> <p>18. Грузоподъёмные механизмы для ремонта и обслуживания вышеуказанного оборудования;</p> <p>19. Эстакады, тоннели энергоносителей и коммуникации.</p> <p>20. Пульты управления (операторные с рабочим станциями управления).</p> <p>Границы проектирования внешних сетей инфраструктуры, энергоснабжения, паропроводы и водоснабжения принимаются точки подключения на основании технических условий, выдаваемых Заказчиком.</p> <p>Детальный перечень оборудования проектируемого объекта будет определяться проектом</p>
16.	Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта	Основные технико-экономические показатели определить рабочим проектом, согласно разделу, IV Исходные данные.
17.	Требования по автоматизации и механизации и пуско-наладочным работам	<p>В соответствии требованиям указанных в разделе I в пункте 19 данного технического задания.</p> <p>Требования по механизации монтажных работ принять согласно нормативным документам, действующих по монтажной организации и завода изготовителя оборудования (аттестованные и утвержденные технологии сварочных, такелажных, монтажных работ, а также сборки оборудования). Обеспечение строительно-монтажных работ грузоподъёмной и специальной техникой относиться к объемам работ Исполнителя.</p> <p>Под пусконаладочными работами понимается проведение всех</p>



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>необходимых пусконаладочных операций и испытаний всех механизмов и оборудования, пробное включение оборудования на холостом ходу или без нагрузки, получения технологической готовности, проверка и корректировка программного обеспечения по шагам с проверкой всех блокировок и граничных значений в ручном и автоматическом режимах. Исполнитель в рамках проведения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывает программу проведения пусконаладочных работ и согласовывает её с рабочей комиссией с участием Заказчика, управляющей строительной компанией и эксплуатирующими службами. – обеспечивает контроль правильности функционирования оборудования, поставляемого Исполнителем. – обеспечивает совместно с Заказчиком проведение эксплуатационно-технологических испытаний и осуществляет техническое руководство ими с целью достижения эксплуатационно-технологических гарантий для оборудования, поставляемого Исполнителем. – выдает по требованию Заказчика распечатку чертежей в 3D-модели. – обеспечивает инструктирование и обучение персонала Заказчика по эксплуатации поставляемого оборудования. <p>Завершение пусконаладочных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ для регистрации начала времени эксплуатации оборудования и его планового технического обслуживания.</p> <p>После успешного проведения эксплуатационно-технологических испытаний с достижением проектных параметров и оформления двустороннего Акта под ввод в эксплуатацию цеха, оборудование переходит под сохранность Заказчика.</p>
18.	Режим работы объекта	Согласно графика строительно-монтажных работ разработанным Исполнителем.
19	Условия площадки строительства	<p>Сейсмичность площадки 8 баллов по КМК 2.01.03-19. Скорость ветра до 25 м/с. Среднее выпадение осадков 430мм, из них до 40% годовой суммы приходиться на март-апрель. Снеговая нагрузка – 0,5 кН/м².</p> <p>Грунт – галечник от мелкого до крупного с песчано-гравийным и песчаным наполнителем, не обводнен.</p> <p>Применить железобетонные конструкции на сульфатостойком цементе.</p>
20	Внешние транспортные связи и схема снабжения	Использовать существующие и действующие транспортные связи.
21.	Требования по охране окружающей среды	В соответствии с требованиями Законов Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха», «О воде и водопользовании», «Об отходах», Положением о порядке осуществления государственного учета и контроля в области обращения с отходами, утверждённого Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 295 от 27.10.2014 г., Положением о порядке водопользования и водопотребления в Республике Узбекистан, утверждённого Постановлением Кабинета Министров РУз. за № 82 от 19.03.2013 г., Санитарными правилами



№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		и нормами СанПиН 0294-11 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны», Санитарными правилами и нормами СанПиН 0350-17 «Санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха населенных мест Республики Узбекистан» и другими нормативными документами в области экологии и охраны окружающей среды.
22.	Требования по охране труда и промышленной безопасности	В соответствии с требованиями Законов Республики Узбекистан «Об охране труда», международного стандарта ISO 45001:2018, «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правилами пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ IV

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИКО- КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Для проектирования системы водоподготовки химически очищенной воды.

Производственные нужды деминерализованной воды по каждому подразделению в отдельности

№		Металлургический цех	Общ .ОГ	СКЦ	ЦЭМ	Существующие потребители
1	Деминерализованное вода тн/ч	120	7	111	41,8	120
Итого : 399,8 тн/ч						

- Деминерализованная вода в СКЦ будет использоваться для соответствия требованиям к качеству кислоты согласно ГОСТ 2184-2013 и в качестве подпиточной воды для бака питательной воды/деаэратора;
- Качество технической (существующей) воды и требуемое (хим. очищенная вода) качество, указаны в таблице:

№	Ингридиенты	МГ/Л	Техническая вода	Деминерализованная вода
1	Калий K		1,34	0
2	Натрий Na		29,1	<0,1
3	Аммоний NH ₄		---	---
4	Кальций Ca		89,3	<0,5
5	Магний Mg		14,4	<0,5
6	Железо Fe _{общ}		0,138	<0,05
7	Хлориды Cl		29,82	<0,1



8	Сульфаты	SO ₄	119,34	<0,1
9	Нитриты	NO ₂	----	---
10	Нитраты	NO ₃	33,08	<0,5
11	Гидрокарбонаты	HCO ₃	204,96	---
12	pH		7,94	6,5-7,5
13	Сухой остаток		424	<1
14	Взвешенные вещества		3	<1
15	Жесткость общая	мг/экв.л	5,64	<0,1
16	Цинк	Zn	0,177	<0,02
17	Свинец	Pb	0,0311	<0,02
18	Молибден	Mo	0,0054	<0,02
19	Мышьяк	As	----	<0,02
20	Кадмий	Cd	0,0007	0
21	Марганец	Mn	0,0202	<0,02
22	Хром	Cr	0,0076	0
23	Алюминий	Al	0,0747	0

Требования к качеству деминерализованной воды

Общие требования		Бесцветная, прозрачная, без содержания нерастворенных частиц
Значение pH	-	
Проводимость при 25°C (после сильнокислого катионобменника пробоотбора, непрерывное измерение в точке пробоотбора)	мкС/см	< 0,2
Кварц (SiO ₂)	мкг/кг	< 20
Общее железо (Fe)	мкг/кг	< 20
Натрий (Na)	мкг/кг	< 5
Медь (Cu)	мкг/кг	< 3
Масло / Смазка	мкг/кг	< 500
Калий (K)	мкг/кг	< 10
Содержание растворенных органических веществ	мг/л С	< 0,2
Оксик углерода CO ₂ в соединениях в свободной форме	мг/кг мг/кг	< 25 не определяемо

Требования к качеству конденсата:



2. BOILER FEED WATER QUALITY

Requirements for boiler feed water (table 4 [5]) acc. to VGB-S-010-T-00		
General requirements		Colourless, clear and free from undissolved particles
pH-value	--	9,2 – 9,5 [8,8 – 9,3]
Direct Conductivity (for dosing of ammonia solution)	µS/cm	4,3 – 8,6 [1,7 – 5,5]
Conductivity at 25°C (downstream of a strongly acidic sampling kation exchanger, continuous measurement at the sampling point)	µS/cm	< 0,2
Oxygen (O ₂)	µg/kg	< 100
Silica (SiO ₂)	µg/kg	< 20
Total iron (Fe)	µg/kg	< 20
Organics	--	acc. Ch. 7.10 of VGB-S-010-T-00
Sodium (Na)	µg/kg	< 5
Copper (Cu)	µg/kg	non detectable [< 3]
Oil / Grease	µg/kg	< 500
Potassium (K)	µg/kg	< 10
Remarks:		
1) Values in bracket [] are applicable if copper material is used in condensate / boiler feedwater system		
2) Alkalisation of boiler feed water shall be done by dosing of ammonia solution.		
3) Potassium (K) and oil/grease content acc. To EN 12952-12 table 5.1		

2. Для проектирования парогенератора, работа параллельно с сетью:

Тип	конденсационная, с производственным отбором
Давления пара	35-40 бар
Температура свежего пара	230-250 °C
Количество свежего пара	100-110 т/ч
Давления производственного отбора	6-8 бар
Температура пара производственного отбора	165-170 °C
Количество пара на производственном отборе	30-40 т/час
Количество пара на конденсатор	60-70 тн/час
Турбогенератор для генерации электроэнергии напряжением	6 кВ

3. Для проектирования паропроводов

Для проектирования паропроводов давлением 40 бар, отходящие от котлов-utiлизаторов металлургического производства (для ПВП, ПВК, ПЖВ, КФП), котла-utiлизатора



сернокислотного производства (1 единица) до вновь строящегося здания турбогенератора электроэнергии принять производительность существующего производства:

- ПВП – 70-95 т/ч
- ПВК – 17,8-20 т/ч
- ПЖВ – 20-25 т/ч
- КФП - 15-20 т/ч
- КУ сернокислотного производства - 58-64 т/ч
- анодные печи - 5-7 т/ч

Для проектирования паропроводов 25 бар, подачи пара на сушилки медного концентрата и штейна металлургического производства принять потребление 62,2 т/ч:

- сушилки медного концентрата - 54,6 т/ч
- сушилка штейна – 8,3 т/ч
- анодная печь – 0,5 т/ч

Потребители пара 7 бар.

- Электроррафинировочное производство – 27,3 т/ч
- Существующее потребление МПЗ – летнее время 40-45 т/ч, зимнее время 55-60 т/ч

Возврат конденсата 3-5 бар, температурой 120-150°C:

- из паровой сушилки 1 – 26,3 т/ч
- из паровой сушилки 2 – 26,3/ч
- сушки штейна – 8.3 т/ч
- с электроррафинировочного производства – 24,7 т/ч

Электроэнергия:

Среднее напряжение:	6 кВ;
Низкое напряжение:	0,4 кВ;
Частота:	50 Гц;

При проектировании учесть возможность подачи пара в указанном количестве и качестве на комплекс или оборудования для запуска системы:

Плавильный цех	40,5 тн/ч – для пуска комплекса
СКЦ	0÷8,5 тн/ч - для пуска котла и комплекса (предварительный нагрев) Р= 4000кПа
	9,4÷14 тн/ч - Р= 500кПа Т=165°C (требуемом качестве)
ЭР	25÷50 тн/ч Р= 390кПа Т=151°C (требуемом качестве)

требуемое качество пара

pH-value / Значение pH *	-	-	9,2 - 9,5 [8,8 - 9,3]
Conductivity at 25°C / Проводимость при 25°C **	μS/cm	мкС/см	< 0,2
Silica / Кварц (SiO ₂)	μg/kg	мкг/кг	< 20
Total iron / Общее железо (Fe)	μg/kg	мкг/кг	< 20
Sodium / Натрий (Na)	μg/kg	мкг/кг	< 5
Copper / Медь (Cu)	μg/kg	мкг/кг	< 3

4. Для проектирования внутризаводских тепловых сетей с оборудованием

Объёмы потребляемого тепла существующих цехов по ГВС и по отоплению составляет 10 Гкалл/час.

Объёмы потребляемого тепла строящихся объектов по ГВС и по отоплению определяется при проектировании (ориентировочно 18 Гкалл/час).